Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 28 novembre 2023

Affaire suivie par Christian Grenèche

mail : christian.greneche@ars.sante.fr

tél : 02 33 80 83 02

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE NONANT LE PIN
Mairie

61240 NONANT LE PIN

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SMAEP DU MERLERAULT

Prélèvement 00141720
Unité de gestion 0052 SMAEP DU MERLERAULT
Installation **UDI** **000438** **LE MERLERAULT**
Point de surveillance S 0000000721 PC1
Localisation exacte place de la mairie- mairie- rob ext
Commune NONANT-LE-PIN

Prélevé le : **jeudi 23 novembre 2023 à 11h32**
par : VINCENT RIBOT
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats		Limite de qualité inférieure	Limite de qualité supérieure	Référence de qualité inférieure	Référence de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Température de l'eau	12	°C				25,00
pH	7,1	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,19	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,25	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00149122 Référence laboratoire : O.2023.13892-1-1

	Résultats		Limite de qualité inférieure	Limite de qualité supérieure	référence de qualité inférieure	référence de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	/				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,20	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	29,7	°f				
Titre hydrotimétrique	35,1	°f				
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	718	µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	18	mg/L		50,00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00141720)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire en Chef
Christian GRENECHE